



Certificaatnummer G63299/03 BRL's GASKEUR CV 27 november 2020
 Uitgegeven 2021-06-11 HR 27 november 2020
 Vervangt G63299/02 CW 27 november 2020
 NZ 27 november 2020

Productcertificaat **GASKEUR CV Toestellen**

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Intergas Verwarming BV,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Kombi Kompakt HR 28-24

Tappatroon	i1=M	i2=XL
Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	7.90	23.54
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.056	0.076
$P_{nom,gi}$		25.4
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode		
$Q_{gas,s}$	7.55	21.71
P_s	n.a.	n.a.
η_{100}	0.956	0.956
Informatieve waarden		
Thermostaat instelling	Tsetww= 60.0°C	Tsetww= 60.0°C
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.689	0.760

Ron Scheepers
 Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
 Wilmersdorf 50
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 088 998 33 55
 Fax 088 998 34 62
 E-mail info@kiwa.nl
 www.kiwa.nl



Intergas Verwarming B.V.
 Europark Allee 2
 7742 NA Coevorden
 Tel. 088-8788700
 E-mail info@intergas.nl
 www.intergas-verwarming.nl

