



Certificaatnummer	G75613/04	BRL's GASKEUR	CV	27 november 2020
			HR	27 november 2020
Uitgegeven	2021-06-11		CW	27 november 2020
			NZ	27 november 2020
Vervangt	G75613/03			

## Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

### Intergas Verwarming BV,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

### PRODUCTNAAM

**Kombi Kompakt HReco 24**

Tappatroon	i1=M	i2=XL
<b>Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800</b>		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	7.67	22.49
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.079	0.030
$P_{nom,gi}$		21.4
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
<b>Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode</b>		
$Q_{gas,s}$	7.28	20.47
$P_s$	n.a.	n.a.
$\eta_{100}$	0.968	0.968
<b>Informatieve waarden</b>		
Thermostaat instelling	$T_{setww} = 60.0^{\circ}C$	$T_{setww} = 60.0^{\circ}C$
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.713	0.784

Ron Scheepers  
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. 088 998 33 55  
Fax 088 998 34 62  
E-mail info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl



Intergas Verwarming B.V.  
Europark Allee 2  
7742 NA Coevorden  
Tel. 088-8788700  
E-mail info@intergas.nl  
www.intergas-verwarming.nl

