



Certificaatnummer G100185/03 BRL's GASKEUR CV 27 november 2020
Uitgegeven 2021-06-11 HR 27 november 2020
Vervangt G100185/02 CW 27 november 2020
NZ 27 november 2020

Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Intergas Verwarming BV,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Xtreme 30

Tappatroon	i1=M	i2=XL
Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	6.90	20.96
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.038	0.066
$P_{nom,gi}$		30.4
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode		
$Q_{gas,s}$	6.31	18.65
P_s	n.a.	n.a.
η_{100}	0.976	0.976
Informatieve waarden		
Thermostaat instelling	$T_{setww} = 60.0^{\circ}\text{C}$	$T_{setww} = 60.0^{\circ}\text{C}$
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.784	0.855

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Wilmsdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 088 998 33 55
Fax 088 998 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Intergas Verwarming B.V.
Europark Allee 2
7742 NA Coevorden
Tel. 088-8788700
E-mail info@intergas.nl
www.intergas-verwarming.nl

