



Certificaatnummer G79227/03 BRL's GASKEUR CV 27 november 2020
Uitgegeven 2021-06-11 HR 27 november 2020
Vervangt G79227/02 CW 27 november 2020
NZ 27 november 2020

Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Intergas Verwarming BV,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Kombi Kompakt HReco 36 Hybride heatpump

| Tappatroon | i1=M | i2=XL |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 | | |
| $Q_{W;test,i(x)}$ | 5.845 | 19.070 |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$ | 7.00 | 21.88 |
| $W_{W;gen;test,i(x)}$ | 0.056 | 0.073 |
| $P_{nom,gi}$ | | 30.9 |
| $f_{prac,gi}$ | 0.95 | 0.95 |
| Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode | | |
| $Q_{gas,s}$ | 6.44 | 19.79 |
| P_s | n.a. | n.a. |
| η_{100} | 0.978 | 0.978 |
| Informatieve waarden | | |
| Thermostaat instelling | $T_{setww} = 60.0^{\circ}C$ | $T_{setww} = 60.0^{\circ}C$ |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$ | 0.784 | 0.808 |

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 088 998 33 55
Fax 088 998 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Intergas Verwarming B.V.
Europark Allee 2
7742 NA Coevorden
Tel. 088-8788700
E-mail info@intergas.nl
www.intergas-verwarming.nl

